

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования Полоцкий государственный университет

Кафедра энергетики и  
электронной техники

А.Л. Адамович, Д.А. Антонович, А.С. Вершинин, В.Е. Питолин

**ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

для студентов специальности  
**1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)»**  
дневной и заочной форм обучения

г. Новополоцк  
2018

УДК 621.311.031:

*Рекомендовано научно-методическим советом радиотехнического факультета ПГУ (протокол № от )*

Рецензенты:

Голубев Ю.П. – к.т.н., доцент, проректор по учебной работе Полоцкого государственного университета;

Янушкевич В.Ф. – к.т.н., доцент, доцент кафедры радиоэлектроники Полоцкого государственного университета;

Репозиторий ВГУ

## ВВЕДЕНИЕ

Данное методическое пособие предназначено для ознакомления студентов-дипломников специальности 1-43 01 03 «Электроснабжение (по отраслям)» с организацией дипломного проектирования, возможной тематикой и содержанием дипломных проектов, а также с требованиями к содержанию и оформлению пояснительных записок и графических материалов. Методическое пособие учитывает профиль радиоинженера и дает рекомендации и указания студентам по организации работы над дипломным проектом и защите их перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).

Репозиторий ВГУ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Дипломное проектирование является заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении, которое имеет своей целью:

- выявление уровня подготовленности студента для самостоятельной работы на производстве, в проектных и научно-исследовательских организациях и учреждениях;
- проявление умения систематизировать, закреплять и расширять теоретические знания и практические навыки по специальности, и применять их для решения конкретных профессиональных задач;
- овладение методикой проектирования или научного исследования, формирование навыков самостоятельной проектно-конструкторской или исследовательской работы;
- приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных другими разработчиками или исследователями;

В соответствии с указанными целями студент в процессе выполнения дипломного проекта должен решить следующие задачи:

- логично обосновать актуальность выбранной темы;
- по избранной теме изучить теоретические положения, нормативно-техническую документацию, статистические материалы, справочную и научную литературу;
- собрать необходимый для проектирования исходный материал и провести анализ собранных данных;
- разработать проектные решения и произвести необходимые расчеты;
- сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа и выполненных расчетов по повышению эффективности работы энергооборудования предприятия;
- выполнить расчет экономической эффективности от внедрения предлагаемых мероприятий;
- оформить дипломный проект в соответствии с нормативными требованиями.

**1.2.** К дипломному проектированию допускаются студенты, успешно выполнившие учебный план и сдавшие государственный экзамен по специальности.

**1.3.** Дипломный проект - это самостоятельное решение конкретной технической задачи.

**1.4.** При решении сложной технической задачи возможно создание коллектива студентов из двух-трех человек для выполнения общей темы, при этом каждый студент выполняет свое конкретное задание в соответствии с общей задачей.

**1.5.** Дипломный проект считается имеющим практическую значимость в следующих случаях:

- имеется патент (или положительное решение о его выдаче) или диплом (грамота) выставки, удостоверение на рационализаторское предложение, суть которых является базой для решения основной части дипломного проекта;
- решение дипломного проекта является технической разработкой запатентованного изобретения;
- имеется запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов дипломного проекта для их реализации или письмо организации, подтверждающее принятие к внедрению выполненного студентом проекта;
- материалы дипломного проекта используются в хоздоговорной или госбюджетной научно-исследовательской работе, а также в качестве учебной компьютерной программы и т.п.

**1.6.** Дипломный проект рекомендуется выполнять с применением современных информационных технологий.

**1.7** При выполнении дипломного проектирования может использоваться сквозное проектирование, при котором тема (или часть ее) последовательно разрабатывается в курсовом, а затем и в дипломном проектах с постепенным ее расширением и углублением.

## 2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

**2.1.** Тематика дипломных проектов должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники и по своему содержанию отвечать целям, изложенным в п. 1.1.

**2.2.** Темы дипломных проектов и их руководители определяются кафедрой, с учетом предложений предприятий, организаций и самих студентов и утверждаются приказом по университету. При формировании тем следует рассматривать конкретные задачи, уделяя серьезное внимание вопросам экологии, ресурсо- и энергосбережения, использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Темы дипломных проектов должны соответствовать содержанию будущей профессиональной деятельности специалиста.

В каждом дипломном проекте должны быть разработаны:

- основная тема в соответствии с заданием, одобренным кафедрой;
- отдельные (специальные) современные и перспективные теоретические и практические вопросы.

**2.3.** Темами дипломных проектов могут быть:

- проекты новых или реконструкция систем электроснабжения промышленных предприятий;
- проекты новых или реконструкция систем электроснабжения предприятий агропромышленного комплекса;
- проекты новых или реконструкция электрических частей подстанций;
- проекты новых или реконструкция электрических сетей региона и т.п.

**2.4.** Темами дипломных проектов могут быть отдельные вопросы в области различных исследований:

- фундаментальных, выполняемых с целью расширения научных знаний, познания явлений и закономерностей их развития;
- поисковых, направленных на создание принципиально новых изделий, материалов, технологий, методов управления и организации производства;
- прикладных, направленных на использование результатов научных работ в опытно-конструкторских разработках, в проектировании и непосредственно в практической деятельности предприятий.

**2.5.** Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта, либо студент может сам предложить тему дипломного проекта. В этом случае он должен обратиться к заведующему кафедрой с письменным заявлением, в котором обосновывается целесообразность выполнения проекта по предложен-

ной теме. При положительном решении вопроса тема дипломного проекта включается в перечень тем кафедры.

**2.6.** Выбранные для разработки темы дипломных проектов, их руководители и консультанты закрепляются за студентами приказом ректора по представлению заведующего кафедрой. В случае необходимости изменения или уточнения темы дипломного проекта декан на основании представления кафедры возбуждает ходатайство о внесении соответствующих изменений и дополнений в приказ ректора.

**2.7.** В соответствии с темой дипломного проекта, руководитель выдает студенту задание по сбору материала к дипломному проекту в период прохождения преддипломной практики. Одновременно студенту выдается задание по дипломному проектированию, составленное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой. Гриф утверждения и подписи оформляются по СТБ 6.38. Данное задание вместе с проектом представляется в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

**2.8.** Преддипломная практика завершается представлением руководителю основных материалов, необходимых для выполнения дипломного проекта, а также защитой отчета по преддипломной практике в трехдневный срок со дня окончания практики.

**2.9.** Тема дипломного проекта может быть скорректирована в соответствии с материалом, собранным студентом при прохождении преддипломной практики.

### **3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**3.1.** Руководителями дипломных проектов назначаются ведущие преподаватели кафедры, а также по согласованию с ректоратом научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты предприятий, учреждений и организаций.

Выпускающая кафедра обязана ознакомить привлекаемых специалистов с нормативными и методическими документами, включая настоящие методические указания по дипломному проектированию.

**3.2.** Руководитель дипломного проекта консультирует и контролирует работу над дипломным проектом, осуществляет контроль выполнения студентом-дипломником календарного графика.

**3.3.** Руководитель дипломного проекта обязан:

- составить и выдать задание по дипломному проектированию;
- разработать совместно со студентом календарный график на весь период выполнения дипломного проекта;
- рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные и архивные материалы, типовые решения, имеющиеся компьютерные программы и другие источники по теме дипломного проекта;
- проводить систематические, в соответствии с графиком, консультации, анализировать полученные расчетные и экспериментальные результаты;
- контролировать ход выполнения работ по дипломному проектированию вплоть до защиты дипломного проекта;
- составить отзыв о дипломном проекте.

**3.4.** Дипломный проект выполняется студентом в течение времени, отведенного на дипломное проектирование в соответствии с рабочим учебным планом.

**3.5.** Работа над дипломным проектом выполняется студентом в университете. В отдельных случаях дипломный проект может выполняться на предприятии, в проектной организации, в научном или другом учреждении (по согласованию с выпускающей кафедрой).

**3.6.** По предложению руководителя дипломного проекта и согласованию с ректоратом кафедра может приглашать консультантов по отдельным разделам дипломного проекта за счет лимита времени, отведенного на руководство дипломным проектом.



Консультантами могут назначаться преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других предприятий учреждений и организаций. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы и ставят свою подпись на титульном листе пояснительной записки к дипломному проекту и соответствующем листе графической части.

**3.7.** Декан факультета устанавливает сроки периодического отчета студентов по этапам выполнения ими дипломного проекта. Студент отчитывается перед руководителем и заведующим кафедрой, которые определяют степень готовности проекта и докладывают декану факультета о ходе дипломного проектирования.

**3.8.** Дипломник обязан регулярно посещать консультации. При пропуске их без уважительных причин или при значительном отставании его работы от графика кафедра должна своевременно информировать об этом декана факультета.

**3.9.** Для проведения контроля за ходом дипломного проектирования кафедра создает специальную комиссию, а студенты-дипломники оповещаются о дате ее работы не позднее, чем за три дня. Комиссия проверяет соответствие выполненного объема работ календарному графику, результаты проверки передает в деканат и докладывает на заседании кафедры.

**3.10.** Ответственность за принятые в дипломном проекте решения, качество выполнения, а также за своевременное выполнение проекта несет студент-дипломник.

**3.11.** Законченный дипломный проект, подписанный студентом и консультантами, представляются руководителю, который подписывает его и составляет отзыв.

В отзыве руководителя дипломного проекта должны быть отмечены:

- актуальность темы дипломного проекта;
- степень выполнения поставленной задачи;
- степень самостоятельности и инициативности студента;
- умение студента пользоваться специальной литературой;
- способность студента к практической и научно-исследовательской работе по специальности;
- возможность использования полученных результатов на практике;
- возможность присвоения выпускнику соответствующей квалификации;
- оценка дипломного проекта.

**3.12.** Дипломный проект и отзыв руководителя не позднее чем за две недели до защиты дипломного проекта представляются заведующему кафедрой, который решает вопрос о возможности допуска студента к защите дипломного проекта. Для решения этого вопроса на кафедре может создаваться рабочая комиссия, которая заслушивает сообщение студента по дипломному проекту, определяет соответствие дипломного проекта заданию и готовность студента к защите. Допуск студента к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе пояснительной записки дипломного проекта.

Если заведующий кафедрой на основании выводов рабочей комиссии не считает возможным допустить студента к защите, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя дипломного проекта. При отрицательном заключении кафедры протокол ее заседания представляется декану факультета, который не допускает студента к защите и делает представление ректору об отчислении студента из университета.

**3.13.** Нормоконтроль является завершающим этапом разработки документации дипломного проекта. Выпускник в ранее оговоренные сроки сдает дипломный проект на проверку члену выпускающей кафедры, ответственному за проведение нормоконтроля. Проверка дипломного проекта производится при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение дипломного проекта. Замечания нормоконтролера, связанные с нарушением действующих стандартов и других нормативно-технических документов, обязательны для внесения в дипломный проект.

Проведение нормоконтроля должно быть направлено на: соблюдение комплектности дипломного проекта; соответствие оформления текстовой и графической документации нормам и требованиям, установленных данным методическом пособии, в государственных стандартах и стандартах ЕСКД.

Проверка дипломного проекта должна быть осуществлена в течение трех дней. При наличии замечаний, дипломнику возвращается проект для их устранения. Исправленный и вновь выверенный дипломный проект передается на повторную проверку вместе со списком замечаний к предыдущей версии проекта.

Нормоконтролер имеет право возвращать дипломный проект выпускнику без рассмотрения в случаях: нарушения установленной комплектности, отсутствия обязательных подписей, небрежного выполнения; в случае представления дипломного проекта на нормоконтроль позднее установленного срока.

**3.14.** Дипломный проект, допущенный кафедрой к защите, направляется заведующим кафедрой на рецензирование.

Рецензенты дипломных проектов утверждаются деканом факультета по представлению заведующего кафедрой не позднее одного месяца до защиты из числа профессорско-преподавательского состава других кафедр университета, или по разрешению ректората из числа специалистов производства, проектных и научных организаций.

В рецензии должны быть отмечены:

- актуальность темы дипломного проекта;
- степень соответствия дипломного проекта заданию;
- логичность построения пояснительной записки к дипломному проекту;
- наличие по теме дипломного проекта обзора литературы (при необходимости), его полнота и последовательность анализа;
- полнота описания методики расчета или проведенных исследований, изложения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных результатов, оценка их достоверности;
- наличие аргументированных выводов по результатам дипломного проекта;
- практическая значимость дипломного проекта, возможность использования полученных результатов;
- недостатки и слабые стороны дипломного проекта;
- замечания по оформлению пояснительной записки к дипломному проекту, графической части и стилю изложения материала;
- оценка дипломного проекта.

Внешняя рецензия должна быть удостоверена печатью отдела кадров организации.

**3.15.** Порядок защиты дипломного проекта определяется Положением о Государственных экзаменационных комиссиях высших учебных заведений, Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования (8/27440 от 16.05.2012).

Защита проекта производится на заседании ГЭК. Процедура защиты дипломного проекта устанавливается председателем ГЭК. Студент-дипломник предъявляет комиссии пояснительную записку своего дипломного проекта с рецензией и отзывом руководителя. Затем в течение 10-15 минут делает доклад, раскрывающий содержание проекта, иллюстрируя его графическими материалами. Далее зачитывается рецензия на проект и предоставляется слово дипломнику для ответа на замечание рецензента. После этого члены ГЭК и присут-

ствующие на защите задают дипломнику вопросы по теме проекта, а также по любому разделу учебного плана подготовки инженера-энергетика по соответствующей специальности. В заключение оглашается отзыв руководителя проекта.

После окончания защиты всех дипломных проектов на открытом заседании ГЭК объявляются оценки работ дипломников.

Студентам, получившим положительные оценки, Государственная экзаменационная комиссия присваивает квалификацию инженера-энергетика.

**3.16.** После защиты дипломные проекты в установленном порядке сдаются в архив университета, где они хранятся в течение установленного срока.

Выдача дипломных проектов для работы в архиве профессорско-преподавательскому составу осуществляется на основании заявления за подписью заведующего кафедрой, на которой выполнен проект, утвержденного проректором, курирующим архив.

## 4. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

**4.1.** Дипломный проект выполняется на основе изучения литературы по специальности: учебников, учебных пособий, технической литературы, монографий, периодической литературы, нормативно-технической документации, патентов и т.п.

**4.2.** Дипломный проект состоит из двух частей: пояснительной записки и графической части. Состав, содержание и объем дипломного проекта определяются выпускающей кафедрой в соответствии с образовательными программами, образовательными стандартами и государственными стандартами Республики Беларусь. Характер проектных, конструкторских, технологических и др. решений, анализа и разработки вопросов, степень их детализации могут быть различными в зависимости от объема проектирования и уровня новизны дипломного проекта.

**4.3.** Пояснительная записка дипломного проекта должна включать следующее:

- титульный лист (Приложение А);
- задание по дипломному проектированию (Приложение Б);
- аннотация;
- содержание;
- введение;
- основная часть: разделы, представляющие собой обзор литературных источников по теме (при необходимости), используемые методы и (или) методики, собственные теоретические и экспериментальные исследования, результаты расчетов, а также другие разделы, которые определяются методическими указаниями по дипломному проектированию кафедры и руководителем дипломного проекта;
- спецчасть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (при необходимости).

**4.4.** Аннотация представляет сокращенное изложение существа проекта: цели, методики проведения и конкретных результатов работы, области возможного применения результатов.

**4.5.** Во введении к дипломному проекту приводится постановка задачи – обоснование необходимости проведения заявленной работы на основе анализа существующего положения с формулировкой целей и сущности работы.

**4.6.** Основная часть дипломного проекта включает литературно-патентный поиск (при необходимости); описание характеристик основного оборудования модернизируемого (проектируемого) производства; требования технологического процесса к системе электроснабжения, расчет электрических нагрузок, выбор защитной, пускорегулирующей аппаратуры, выбор устройств распределения электроэнергии, сечений кабелей питающих линий, выбор числа и мощности трансформаторов, компенсацию реактивной мощности и т.д.

Общий объем расчетов должен составлять не менее 40% объема дипломного проекта.

Направления дипломных проектов и рекомендуемый перечень прорабатываемых вопросов представлены в Приложении **В**.

**4.7.** Спецчасть дипломного проекта включает подробную проектную проработку конкретного мероприятия, направленного на:

- совершенствование системы электроснабжения;
- рациональное использование электроэнергии;
- повышение надежности и бесперебойности систем электроснабжения;
- оптимизацию управления электротехническим объектом.

Спецчасть дипломного проекта может также отражать результаты самостоятельно выполненных измерений и (или) экспериментальных исследований эффективности применения мероприятий, направленных на совершенствование системы электроснабжения или рационального использования электроэнергии или повышения надежности и бесперебойности систем электроснабжения.

Спецчасть дипломного проекта может содержать подробный расчет и/или проектную проработку отдельного здания, сооружения или помещения (офис, диспетчерская и т.д.) в части электроснабжения, расположения розеток, выключателей и т.п. исходя из предполагаемого функционального назначения прорабатываемого объекта.

Графическая часть состоит из чертежа или схемы и обязательно отражается в графической части дипломного проекта. Желательно использовать пакеты прикладных программ или самостоятельно разработанные элементы программного обеспечения расчетов с использованием ЭВМ.

**4.8.** Кроме того, в дипломном проекте обязательно должны найти отражение вопросы экономики, релейной защиты и автоматики, энергосбережения, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

**4.9.** В разделе «Релейная защита и автоматика» разрабатывается релейная защита и автоматика элементов систем электроснабжения предприятий или электрических систем или электрооборудования подстанций. Наличие в графической части дипломного проекта листа по «КИП и А» является обязательным.

**4.10.** В разделе «Энергосбережение» должны найти отражение один или несколько из следующих вопросов: использование и утилизация всех видов топливно-энергетических ресурсов; предлагаемые проектные решения, связанные с повышением эффективности использования и экономии топливно-энергетических ресурсов; реализация мероприятий, связанных с развитием и применением нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, использованием вторичных энергетических ресурсов; разработка и внедрение эффективных систем управления энергосбережением и средств контроля за эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов.

**4.11.** Оценка производственных вредностей и опасностей для персонала и окружающей среды проводится в разделе «Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды» согласно указаниям консультанта по данному разделу.

**4.12.** Экономическая часть включает расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий, оценку срока окупаемости затрат, элементы маркетинга с учетом существующей конъюнктуры рынка. Объем и содержание экономической части проекта (работы) должны быть согласованы с консультантом по экономической части проекта, подпись которого на титульном листе пояснительной записки обязательна.

**4.13.** Заключение содержит краткие выводы по результатам выполненной студентом дипломного проекта, оценку полноты решений поставленных задач, разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов дипломной работы, оценку технико-экономической эффективности внедрения. Если определение технико-экономической эффективности невозможно, указывают народнохозяйственную, научную, социальную и иную значимость работы. Объем «Заключения» не должен превышать 1-2 страницы.

**4.14.** Список использованных источников содержит сведения о литературных источниках, использованных при подготовке дипломного проекта. Ис-

точники располагают в порядке появления ссылок по тексту дипломного проекта. Образец оформления литературных ссылок приведен в Приложении К.

**4.15.** В приложения включают материалы, дополняющие дипломный проект и которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть, но необходимы для полноты восприятия выполненной работы, оценки ее научной и практической значимости.

**4.16.** Все принимаемые инженерные и технические решения, проводимые расчеты и технологии обязаны отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов и норм Республики Беларусь, отраслевых нормативных документов.

**4.17.** В дипломном проекте в соответствии с заданием должны быть детально проработаны все вопросы, раскрывающие тему, включая критический анализ литературных источников, методику и результаты проведенных самостоятельных теоретических и (или) экспериментальных исследований, расчеты разрабатываемого объекта.

**4.18.** Пояснительная записка дипломного проекта должна в краткой и четкой форме раскрывать творческий замысел, содержать принятые методы исследования, методики расчета, а также сами расчеты, описание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико-экономическое сравнение вариантов. При необходимости расчеты должны сопровождаться иллюстрациями: графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т. п.

**4.19.** В дипломных проектах, содержащих сложные математические расчеты с применением электронно-вычислительной техники, приводится описание алгоритма программы. Студент должен изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов.

**4.20.** Общими требованиями к пояснительной записке дипломного проекта являются: четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность аргументации, конкретность изложения результатов, доказательств и выводов, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднозначность толкования.

Компьютерные программы, разработанные в соответствии с заданием на дипломное проектирование, должны прилагаться к пояснительной записке дипломного проекта на дискете или компакт-диске.

**4.21.** Пояснительная записка дипломного проекта может быть написана на русском или белорусском языках.



По рекомендации кафедры студент может представить дополнительно краткое содержание дипломного проекта на одном из иностранных языков, которое оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке.

**4.22.** Объем текстовой и графической частей дипломного проекта определяется руководителем проекта. Рекомендуется объем проекта:

- пояснительная записка дипломного проекта - 80-100 страниц текста, набранного на компьютере шрифтом Times New Roman Cyr 14 пт через полуторный интервал на листах формата А4;
- графическая часть: на 6-8 листах формата А1.

**4.23.** К защите дипломного проекта студент представляет:

- пояснительную записку дипломного проекта;
- графическую часть;
- материалы на электронном носителе информации (если имеется);
- рецензию на дипломный проект;
- отзыв руководителя.

Пояснительная записка дипломного проекта должна быть переплетена или помещена в папку для дипломного проектирования. Конверт с электронным носителем (носителями) информации прикрепляется к папке (переплету) в конце пояснительной записки дипломного проекта.

## **5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**

### **5.1 Общие требования к оформлению пояснительной записки**

**5.1.1** Пояснительная записка дипломного проекта должна быть выполнена на стандартной белой бумаге формата А4 по ГОСТ 2.301 с одной стороны листа.

**5.1.2** При выполнении пояснительной записки дипломного проекта должны быть установлены стандартные поля по СТБ 6.38:

- левое – 30 мм;
- правое – не менее 8 мм;
- верхнее и нижнее – не менее 20 мм.

**5.1.3** Пояснительная записка дипломного проекта должна быть выполнена одним из следующих способов (в соответствии с ГОСТ 2.105):

предпочтительно:

- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) - шрифтом Times New Roman Cyr черного цвета с высотой 14 пт, через полтора интервала;

допустимо:

- машинописным – четким шрифтом черного цвета с высотой не менее 2,5 мм, через полтора интервала;
- рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой не менее 2,5 мм, черными чернилами (пастой, тушью).

Абзацы в тексте начинают отступом 15-17 мм, одинаковым по всему тексту.

Вписывать в отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные знаки, а также выполнять иллюстрации следует черными чернилами (пастой, тушью). Для выполнения иллюстраций разрешается использовать графические редакторы, фотографии, ксерокопии и т. п.

При использовании стандартного текстового редактора формулы должны быть оформлены с помощью средств этого редактора либо специального редактора формул, интегрируемого в используемый текстовый редактор.

Опечатки и опiski допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправлений машинным или рукописным способом черными чернилами (пастой, тушью).

**5.1.4** Текст основной части пояснительной записки дипломного проекта разделяют на разделы, подразделы и пункты. Дальнейшее деление нецелесооб-

разно. Разделы (подразделы), могут состоять из одного или нескольких подразделов (пунктов). Разделы, подразделы и пункты оформляются в соответствии с ГОСТ 2.105. Примеры оформления основной надписи приведен в Приложениях Г и Д.

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей пояснительной записки дипломного проекта и записываются с абзацного отступа.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой (например: 1.1). В конце номера подраздела точка не ставится.

Пункты нумеруются в пределах подраздела. Номер пункта состоит из номеров подраздела и пункта, разделенных точкой (например: 1.1.1).

Внутри пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире или, при необходимости ссылки в тексте пояснительной записки дипломного проекта на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с отступом. Пример:

- a) \_\_\_\_\_ ;
- б) \_\_\_\_\_ ;
- 1) \_\_\_\_\_ ;
- 2) \_\_\_\_\_ ;
- в) \_\_\_\_\_ .

Каждый пункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Заголовки разделов следует писать прописными буквами с абзацного отступа. Заголовки подразделов следует писать, начиная с прописной буквы строчными буквами, с абзацного отступа. Точка в конце заголовка раздела, подраздела не ставится, название не подчеркивается.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении пояснительной записки дипломного проекта машинным способом должно быть равно 3-4 интервала, при выполнении рукописным способом – 15 мм. Расстояние между за-

головками раздела и подраздела – 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 8 мм.

Каждый раздел пояснительной записки дипломного проекта рекомендуется начинать с нового листа.

**5.1.5** Нумерация страниц пояснительной записки дипломного проекта и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная.

Первой страницей пояснительной записки дипломного проекта является титульный лист. Номера страниц на титульном листе, на задании по дипломному проектированию, ведомости объема и реферате не ставятся, но включаются в общую нумерацию страниц.

Страницы пояснительной записки дипломного проекта нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми в правом верхнем углу страницы.

**5.1.6** Заголовки структурных элементов, записывают симметрично тексту прописными буквами.

**5.1.7** Полное наименование объекта проектирования при первом упоминании в тексте пояснительной записки дипломного проекта должно быть одинаковым с наименованием его в первом листе графической части дипломного проекта.

В последующем тексте порядок слов в наименовании объекта проектирования должен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть определение (прилагательное), а затем - название объекта проектирования (имя существительное). Допускается употреблять сокращенное наименование объекта проектирования.

Наименования, приводимые в тексте пояснительной записки дипломного проекта и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

В пояснительной записке дипломного проекта должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими государственными стандартами, РД РБ 0410.42, при их отсутствии в указанных документах - общепринятые в научно-технической литературе.

**5.1.8** В тексте пояснительной записки дипломного проекта, за исключением формул, таблиц и рисунков не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы, произвольные словообразования;
- применять различные термины для одного и того же понятия, иностранные слова и термины при наличии равнозначных в родном языке;

- сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без цифр;
- применять математический знак минус, перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;
- применять знак диаметра - для обозначения диаметра следует писать слово «диаметр»;
- применять без числовых значений математические знаки, а также знаки «номер» и «процент»;
- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

**5.1.9** В тексте пояснительной записки дипломного проекта не допускается применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии и соответствующими государственными стандартами. Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316.

**5.1.10** Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым действующим законодательством и государственными стандартами. При необходимости применения других условных обозначений их следует пояснять в тексте при первом упоминании или в перечне обозначений.

**5.1.11** В пояснительной записке дипломного проекта следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417.

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. Остальные требования к записи числовых значений величин, степени точности и пределов их изменений - в соответствии с ГОСТ 2.105.

**5.1.12** Формулы и уравнения в тексте пояснительной записки дипломного проекта следует оформлять в соответствии с ГОСТ 2.105.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак « $\times$ ». Не допускаются переносы на знаке деления.

Пример:

$$C_{\Phi} = \frac{K_c}{\omega_1 \cdot R_n} = \frac{33,5}{100 \cdot 30} = 0,11 \text{ мФ}, \quad (5.1)$$

где  $K_c$  – коэффициент сглаживания фильтра, который определяется отношением коэффициента пульсаций на выходе выпрямителя ( $K_n = 0,67$ ) к коэффициенту пульсаций на нагрузке ( $K_{nn} = 0,02$ );

$\omega_1$  – частота первой гармоники, Гц;

$R_n$  – сопротивление нагрузки, Ом;

Формулы должны нумероваться в пределах раздела арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (5.1). Одну формулу обозначают - (1) или (5.1).

Формулы в приложениях нумеруются в пределах каждого приложения с добавлением обозначения приложения, например (В. 1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, «... в формуле (5.1)».

**5.1.13** Примечания приводят в пояснительной записке дипломного проекта, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала (по ГОСТ 2.105, раздел 4.). Примечания не должны содержать требования.

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово «Примечание» пишется с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то его не нумеруют. После слова «Примечание» ставится тире и приводится текст примечания, начиная с прописной буквы.

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

**5.1.14** Ссылки на использованные литературные источники должны нумероваться арабскими цифрами по порядку упоминания в тексте и помещаться в квадратные скобки. Библиографические описания источников приводятся в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.82.

В пояснительной записке дипломного проекта допускаются ссылки на разделы, подразделы и пункты самой пояснительной записки, например, «... согласно разделу 1», а также на действующие государственные стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования.

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения без указания года утверждения и наименования, например, «... в соответствии с СТБ 1.1». В конце пояснительной записки дипломного проекта приводится список ссылочных нормативных документов с обозначениями, годами утверждения и наименованиями в виде отдельной рубрики списка использованных источников по следующей форме:

Обозначение и наименование документа	Номер раздела, подраздела, пункта, приложения, в котором дана ссылка
1. СТБ 1.1-2001 Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Термины и определения	5.1.22, ...

**5.1.15** Если необходимо пояснить отдельные данные, то эти данные следует обозначать надстрочным знаком сноски, который выполняют арабскими цифрами со скобкой непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Вместо цифр допускается выполнять сноски знаком «звездочка». Применение более четырех звездочек не допускается.

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяются от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны.

**5.1.16** Материал, дополняющий текст пояснительной записки дипломного проекта, допускается помещать в приложениях, которые оформляют как продолжение пояснительной записки дипломного проекта. Допускается оформлять приложение на листах формата А3.

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского (белорусского) алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь, или латинского алфавита за исключением букв I и O.

Если в пояснительной записке дипломного проекта одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

В тексте пояснительной записки дипломного проекта на все приложения должны быть даны ссылки, например, «... в приложении А». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.

Все приложения должны быть перечислены в содержании дипломной работы с обозначениями и наименованиями.

**5.1.17** Для пояснения текста могут быть приведены иллюстрации, которые следует располагать сразу после абзаца, в котором впервые дается ссылка на иллюстрацию, либо отдельно на следующем листе.

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС.

Иллюстрации следует нумеровать в пределах раздела арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например, «Рисунок 3.2». Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1» или «Рисунок 3.1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, «Рисунок А.3».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2».

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, пояснительные данные (подрисуночный текст).

Слово «Рисунок», номер и наименование помещают после рисунка и пояснительных данных (если имеются), например, «Рисунок 1 - Детали прибора».

На иллюстрации, изображающей составные части изделия, должны быть в возрастающем порядке указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации. Номер и наименование каждой составной части приводится в подрисуночном тексте. Остальные требования к выполнению иллюстраций - в соответствии с ГОСТ 2.105.

**5.1.18** Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.



Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости - в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Таблицы следует нумеровать в пределах раздела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 5.2». Если таблица одна, то она обозначается «Таблица 1» или «Таблица 5.1».

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, «Таблица А.3».

На все таблицы пояснительной записки дипломного проекта должны быть сделаны ссылки в тексте. При ссылках на таблицы следует писать: «... по таблице 2».

Слово «Таблица» с номером указывают один раз слева над первой частью таблицы.

При переносе части таблицы на другую страницу над другими частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Над последней частью таблицы слева пишут слова «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы.

При переносе части таблицы на другую страницу допускается нумеровать арабскими цифрами графы таблицы, не повторяя их наименования.

Название таблицы, при ее наличии, должно отражать содержание, быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей сразу после номера таблицы.

При переносе части таблицы на другую страницу название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц следующим образом:

Таблица \_\_\_\_\_

номер	наименование таблицы			
Боковик	Заголовок граф			
	Подзаголовки граф			
	Строки			
Боковик (графа для заголовков)	Графы			

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не приводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

## 5.2 Оформление графической части дипломного проекта

**5.2.1** Графическая часть дипломного проекта должна выполняться на листах формата А1 (594×841 мм) по ГОСТ 2.301. Допускается применять другие форматы по ГОСТ 2.301, оставляя постоянной короткую сторону листа (594 мм).

Рабочее поле листа иллюстративного материала дипломного проекта должно иметь рамку, отстоящую от кромки листа справа, сверху и снизу на 5 мм и слева - на 30 мм.

Графическая часть дипломного проекта выполняется вручную карандашом (или черной пастой, тушью) или с помощью печатающих компьютеризированных систем.

**5.2.2** Графическая часть дипломного проекта (чертежи, схемы всех видов и текстовые документы к ним - спецификации, ведомости, таблицы и др.) должна выполняться в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов (Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), Системы проектной документации для строительства (СПДС) и др.).

В правом нижнем углу рабочего поля чертежа (схемы) должна размещаться основная надпись по ГОСТ 2.104. Пример заполнения основной надписи приведен в Приложении Д.

**5.2.3** Шифр дипломного проекта состоит из буквенного обозначения (ДП - дипломный проект), шифра специальности (1-43 01 03), года выполнения дипломного проекта (17), номера группы (01), порядкового номера дипломника в журнале (03).

Пример: ДП 1-43 01 03.17.01.03

**5.2.4** На генеральном плане показывают существующие и проектируемые здания, сооружения, кабельные сети, кабельный журнал, розу ветров, транспортные устройства, элементы озеленения и благоустройства. Элементы генплана изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений.

В генеральных планах следует предусматривать:

- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;
- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;
- кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть города или населенного пункта;
- интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий;
- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;
- благоустройство территории (площадки);
- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий.

**5.2.5** На планах и разрезах чертежей расположения оборудования (компоновке оборудования) наносят и указывают:

- координационные оси и ряды здания (сооружения) и расстояния между ними;
- строительные конструкции;
- отметки чистых полов этажей и основных площадок;
- размерные привязки оборудования, установок (блоков) к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения);

- позиционные обозначения оборудования, установок (блоков).

На планах, при необходимости, указывают наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм), а на разрезах - отметки уровней основных элементов оборудования, установок (блоков). Допускается наименования помещений и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений по форме 2 ГОСТ 21.501.

Строительные конструкции на планах, разрезах и их фрагментах изображают тонкой линией.

**5.2.6** На структурной электрической схеме изображают все основные функциональные части объекта проектирования (элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.

Функциональные части на схеме изображают в виде условных графических обозначений (Приложение Е).

Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии.

На линиях взаимосвязей рекомендуется стрелками обозначать направление хода процессов, происходящих в объекте.

На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части объекта, если для ее обозначения применен прямоугольник.

На схеме допускается указывать тип элемента (устройства) и (или) обозначение документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, технические условия), на основании которого этот элемент (устройство) применен.

При изображении функциональных частей в виде прямоугольников наименования, типы и обозначения рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.

При большом количестве функциональных частей допускается взамен наименований, типов и обозначений проставлять порядковые номера справа от изображения или над ним, как правило, сверху вниз в направлении слева направо. В этом случае наименования, типы и обозначения указывают в таблице, помещаемой на поле схемы.

Допускается помещать на схеме поясняющие надписи, диаграммы или таблицы, определяющие последовательность процессов во времени, а также

указывать параметры в характерных точках (значения токов, напряжений, формы и значения импульсов, математические зависимости и т. п.).

**5.2.7** На принципиальной электрической схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т. п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

На схеме допускается изображать соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по конструктивным соображениям. Схемы выполняют для объектов, находящихся в отключенном положении.

В технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы схемы изображать в выбранном рабочем положении с указанием на поле схемы режима, для которого изображены эти элементы.

Элементы и устройства, условные графические обозначения которых установлены в стандартах Единой системы конструкторской документации, изображают на схеме в виде этих условных графических обозначений.

Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей или элементов.

Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным способом. При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу. При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно. Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства. При выполнении схем рекомендуется пользоваться строчным способом. При этом условные графические обозначения элементов или их составных частей, входящих в одну цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные цепи - рядом, образуя параллельные (горизонтальные или вертикальные) строки. При изображении элементов или устройств разнесенным способом допускается на свободном поле схемы помещать условные графические обозначения элементов или устройств, выполненные совмещенным способом. При этом элементы или устройства, используемые в изделии частично, изображают полностью с указанием использованных и неиспользованных частей или элементов (например, все контакты многоконтактного реле).

Выводы (контакты) неиспользованных элементов (частей) изображают короче, чем выводы (контакты) использованных элементов (частей).

Схемы выполняют в многолинейном или однолинейном изображении. При многолинейном изображении каждую цепь изображают отдельной линией, а элементы, содержащиеся в этих цепях, - отдельными условными графическими обозначениями. При однолинейном изображении цепи, выполняющие идентичные функции, изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей - одним условным графическим обозначением.

При необходимости на схеме обозначают электрические цепи. Эти обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 2.70989 или другим нормативно-техническим документам, действующим в отраслях.

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы и устройства, входящие в состав изделия и изображенные на схеме. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня с условными графическими обозначениями элементов должна осуществляться через позиционные обозначения.

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации. Если в конструкции элемента (устройства) и в его документации обозначения выводов (контактов) не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем в соответствующих конструкторских документах. При условном присвоении обозначений выводам контактам на поле схемы помещают соответствующее пояснение. При изображении на схеме нескольких одинаковых элементов (устройств) обозначения выводов (контактов) допускается указывать на одном из них.

На схеме рекомендуется указывать характеристики входных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока, сопротивление, индуктивность и т. п.), а также параметры, подлежащие измерению на контрольных контактах, гнездах и т.п. Если невозможно указать характеристики или параметры входных и выходных цепей изделия, то рекомендуется указывать наименование цепей или контролируемых величин.

Характеристики входных и выходных цепей изделия, а также адреса их внешних подключений рекомендуется записывать в таблицы, помещаемые взамен условных графических обозначений входных и выходных элементов - соединителей, плат и т.д.

**5.2.8** На электрической схеме соединений должны быть изображены все устройства и элементы, входящие в состав объекта проектирования, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т. п.), а также соединения между этими устройствами и элементами. Устройства и элементы на схеме изображают:

устройства - в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний;  
элементы - в виде условных графических обозначений, прямоугольников или упрощенных внешних очертаний.

При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать условные графические обозначения элементов.

Входные и выходные элементы изображают в виде условных графических обозначений.

Расположение графических обозначений устройств и элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному размещению элементов и устройств в объекте.

Допускается на схеме не отражать расположение устройств и элементов в объекте, если схему выполняют на нескольких листах или размещение устройств и элементов на месте эксплуатации неизвестно.

Элементы, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей.

На схеме около графических обозначений устройств и элементов указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме.

Около или внутри графического обозначения устройства допускается указывать его наименование и тип и (или) обозначение документа, на основании которого устройство применено.

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации.

Если в конструкции устройства или элемента и в его документации обозначения входных и выходных элементов (выводов) не указаны, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме, повторяя их в дальнейшем в соответствующих конструкторских документах.

При условном присвоении обозначений входным и выходным элементам (выводам) на поле схемы помещают соответствующее пояснение.

При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств обозначения выводов допускается указывать на одном из них (например, цоколевку электровакуумных приборов).

Устройства и элементы с одинаковыми внешними подключениями допускается изображать на схеме с указанием подключения только для одного устройства или элемента.

Устройства, имеющие самостоятельные схемы подключения, допускается изображать на схеме изделия без показа присоединения проводов и жил кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) к входным и выходным элементам.

При изображении на схеме соединителей допускается применять условные графические обозначения, не показывающие отдельные контакты. В этом случае около изображения соединителя, на поле схемы или на последующих листах схемы помещают таблицы с указанием подключения контактов.

Если жгут (кабель - многожильный провод, электрический шнур, группа проводов) соединяет одноименные контакты соединителей, то допускается таблицу помещать около одного конца изображения жгута (кабеля - многожильного провода, электрического шнура, группы проводов).

Если сведения о подключении контактов приведены в таблице соединений, то таблицы с указанием подключения контактов на схеме допускается не помещать.

Провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть показаны на схеме отдельными линиями. Толщина линий, изображающих провода, жгуты и кабели (многожильные провода электрические шнуры) на схемах, должна быть от 0,4 до 1 мм. Для упрощения начертания схемы допускается сливать отдельные провода или кабели (многожильные провода, электрические шнуры), идущие на схеме в одном направлении, в общую линию.

При подходе к контактам каждый провод и жилу кабеля (многожильного провода, электрического шнура) изображают отдельной линией.

Допускается линии, изображающие провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры), не проводить или обрывать их около мест присоединения, если их изображение затрудняет чтение схемы.



В этих случаях на схеме около мест присоединения или в таблице на свободном поле схемы помещают сведения в объеме, достаточном для обеспечения однозначного соединения.

Вводные элементы, через которые проходят провода (группа проводов, жгуты, кабели - многожильные провода, электрические шнуры), изображают в виде условных графических обозначений, установленных в стандартах Единой системы конструкторской документации.

Если обозначения вводных элементов не указаны в конструкции изделия, то допускается условно присваивать им обозначения на схеме соединений, повторяя их в соответствующей конструкторской документации. При этом на поле схемы помещают необходимые пояснения.

Одножильные провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия. Провода, жгуты, кабели (многожильные провода, электрические шнуры) следует нумеровать отдельно. При этом провода, входящие в жгут, нумеруют в пределах жгута, а жилы кабеля (многожильного провода, электрического шнура) - в пределах кабеля (многожильного провода, электрического шнура).

На схеме должны быть указаны:

для одножильных проводов - марка, сечение и, при необходимости, расцветка;

для кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), записываемых в спецификацию как материал, - марка, количество и сечение жил и, при необходимости, количество занятых жил. Количество занятых жил указывают в прямоугольнике, помещаемом справа от обозначения данных кабеля (многожильного провода, электрического шнура);

для жгутов, кабелей и проводов, изготавливаемых по чертежам, - обозначение основного конструкторского документа.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инструкция по подготовке, оформлению и представлению к защите дипломных работ в высших учебных заведениях. Утверждена приказом Министра образования Республики Беларусь от 27.06.1997 №365.
2. Положение о государственных экзаменационных комиссиях в высших учебных заведениях республики Беларусь. Утверждено приказом Министра образования Республики Беларусь от 27 .06.1997 № 365.
3. МИ БНТУ 3.001-2203. Единая система стандартизации БНТУ. Дипломное проектирование.
4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Москва: Энергоатомиздат, 1988. - 427 с.
5. ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. Издание 7 / ЗАО «Сибирское Университетское издательство», - 2007. -510 с.
6. ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.
7. ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основные надписи.
8. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
9. ГОСТ 2.321-84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные.
10. ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
11. ГОСТ 21.205-93 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем
12. ГОСТ 21.206-93 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов
13. ГОСТ 21.403-80 Система проектной документации для строительства.
14. ГОСТ 21.403-80 Система проектной документации для строительства. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое

15. ГОСТ 21.607-82 Система проектной документации для строительства. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи
16. ГОСТ 21.608-84 Система проектной документации для строительства. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи
17. ГОСТ 21.613-88 Система проектной документации для строительства. Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи
18. ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.
19. ГОСТ 7.1-84 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.
20. ГОСТ 7.9-95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация.
21. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
22. СН 357-77 Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий
23. СНБ 2.04.02-2000 Строительные нормы Республики Беларусь. Строительная климатология (с изменениями).
24. 24. СНИП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
25. СТБ 6.3 8-95 Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.
26. СТБ 6.38-2004 «Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»
25. СТБ ISO 13600-2009 «Системы энергетические технические. Основные положения»
26. СТБ П 1773-2007 «Энергосбережение. Показатели энергоэффективности. Порядок внесения в техническую документацию»
27. СТБ П 1775-2007 «Энергосбережение. Классификация показателей. Общие положения».

**ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

\_\_\_\_\_ факультет  
Кафедра \_\_\_\_\_

**ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ**  
Заведующий кафедрой

подпись \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**

« \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ »

наименование темы \_\_\_\_\_  
Специальность \_\_\_\_\_  
код, наименование специальности \_\_\_\_\_

Специализация \_\_\_\_\_  
код, наименование специализации \_\_\_\_\_

Студент-дипломник  
группы \_\_\_\_\_  
номер \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_  
подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

Консультанты:

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

по разделу \_\_\_\_\_  
наименование раздела \_\_\_\_\_ подпись, дата \_\_\_\_\_ инициалы и фамилия, уч. степень, звание \_\_\_\_\_

Объем проекта:  
пояснительная записка - \_\_\_\_\_ страниц;  
графическая часть - \_\_\_\_\_ листов;  
магнитные (цифровые) носители - \_\_\_\_\_ единиц.

**Новополоцк 20 \_\_\_\_\_**

**ФОРМА ЗАДАНИЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ****МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**Кафедра \_\_\_\_\_  
(наименование кафедры)**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий кафедрой(подпись) (фамилия, инициалы)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**Задание на дипломный проект (дипломную работу)**Обучающемуся (студенту, курсанту) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)1. Тема дипломного проекта (дипломной работы) \_\_\_\_\_  
(наименование темы)Утверждена приказом руководителя учреждения высшего образования  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_2. Исходные данные к дипломному проекту (дипломной работе) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_3. Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание расчетно-  
пояснительной записки:а) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_б) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_с) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

---

---

---

---

---

---

---

---

5. Консультанты по дипломному проекту (дипломной работе) с указанием относящихся к ним разделов

---

---

---

---

---

---

---

---

6. Примерный календарный график выполнения дипломного проекта (дипломной работы)

---

---

---

---

---

---

---

---

7. Дата выдачи задания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

8. Срок сдачи законченного дипломного проекта (дипломной работы) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Подпись обучающегося

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение В



**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ**

Направление дипломного проекта	Перечень прорабатываемых вопросов	
	Разделы пояснительной записки	Графическая часть
1	2	3
Проект (реконструкция) системы электроснабжения промышленного предприятия	Технологический процесс предприятия и его требования к системе электроснабжения; существующая система электроснабжения предприятия и ее анализ; реконструкция системы электроснабжения цеха; расчет электрических нагрузок; выбор защитной, пуско-регулирующей аппаратуры и ответвлений к электроприемникам; выбор устройств распределения электроэнергии, сечений кабелей питающих линий; выбор числа и мощности трансформаторов и компенсация реактивной мощности; выбор электрооборудования стороны высокого напряжения предприятия; расчет освещения внутрицехового (наружного); релейная защита и автоматика. Организационно-экономическая часть; охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды	Генплан предприятия с кабельной сетью; схема электроснабжения; план расположения электрического оборудования цеха; расчетная схема электроснабжения цеха; освещение цеха (предприятия); релейная защита и автоматика; технико-экономические показатели проекта
Проект (реконструкция) системы электроснабжения предприятия АПК	Технологический процесс предприятия и его требования к системе электроснабжения; существующая система электроснабжения предприятия и ее анализ; реконструкция системы электроснабжения цеха; расчет электрических нагрузок; выбор защитной, пуско-регулирующей аппаратуры и ответвлений к электроприемникам; выбор устройств распределения электроэнергии; защитных аппаратов; сечений кабелей питающих линий; выбор числа и мощности трансформаторов и компенсация реактивной мощности; выбор электрооборудования стороны высокого напряжения предприятия; расчет освещения внутрицехового (наружного); релейная защита и автоматика. Организационно-экономическая часть; охрана труда; техника безопасности и охрана окружающей среды	Генплан предприятия с кабельной сетью; схема электроснабжения; план расположения электрического оборудования цеха; расчетная схема электроснабжения цеха; освещение цеха (предприятия); релейная защита и автоматика; технико-экономические показатели проекта

1	2	3
<p>Проект (реконструкция) электрической части подстанции</p>	<p>Замена высоковольтных выключателей устаревших типов на современные элегазовые и вакуумные; реконструкция распределительного устройства низкого напряжения 6-10 кВ; реконструкция распределительного устройства высокого напряжения; в связи с увеличением числа присоединений; расчет надежности схемы ОРУ; замена измерительных трансформаторов; реконструкция электрического освещения зданий ЗРУ; реконструкция системы электроснабжения собственных нужд подстанции; расчет и выбор устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю; разработка и выбор устройств ограничения перенапряжений в распределительных сетях и режима заземления нейтрали; реконструкция схем управления и устройств РЗА на подстанции. Организационно-экономическая часть; охрана труда; техника безопасности и охрана окружающей среды</p>	<p>Главная схема электрических соединений до реконструкции; главная схема электрических соединений после реконструкции; освещение подстанции; схема молниезащиты и заземления; релейная защита и автоматика подстанции; технико-экономические показатели проекта</p>
<p>Проект (реконструкция) электрической сети региона</p>	<p>Характеристика фрагмента электрической сети региона; описание существующей схемы электрических соединений объектов проектирования; составление и анализ суточных графиков нагрузки; характеристика электрических нагрузок региона; обоснование необходимости реконструкции и разработка вариантов схемы питания ПС; выбор числа и мощности трансформаторов на подстанциях; сечений проводов воздушных линий; расчет режимов проектируемой сети; расчет токов короткого замыкания; выбор основного оборудования на реконструируемой ПС; выбор выключателей и разъединителей; выбор токоведущих частей; выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения; организационно-экономическая часть проекта: технико-экономическое сравнение вариантов реконструкции сети; релейная защита трансформаторов ПС. Организационно-экономическая часть; охрана труда; техника безопасности и охрана окружающей среды</p>	<p>Ситуационный план фрагмента сети; схема фрагмента электрической сети; суточные графики нагрузки; варианты реконструкции схемы питания; главная схема электрических соединений; расчетные схемы режимов; экономическая часть проекта; вопросы релейной защиты</p>



**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**  
(ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи»)



**ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ НА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**  
(ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи»)

					185							
7	10	23	15	10	70			50				
					<b>ДП 1-43 01 03.17.01.12</b>							
					<b>Тема дипломного проекта</b>			15	17	18		
Литера	Масса	Масштаб										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Наименование чертежа</b>			у				
Разработал								Лист	Листов			
Руковод.								20				
Консульт.								<b>ПГУ 13-ЭС</b>				
Н.контр.												
Зав.каф.												

11 × 5 = 55

## ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Наименование	Обозначение	Дополнительно
1	2	3

*ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД Обозначения условные графические в схемах.*

### *Обозначения общего применения»*

Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи.



Допускается защитный проводник (РЕ) изображать тонкой штрихпунктирной линией



Трехфазная обмотка, соединенная в звезду



Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной нейтралью



Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной заземленной нейтралью



Трехфазная обмотка, соединенная в треугольник



Трехфазная обмотка, соединенная в разомкнутый треугольник




Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг




Трехфазная обмотка, соединенная в зигзаг, с выведенной нейтралью



Заземление, общее обозначение



Электрическое соединение с корпусом (массой).




*ГОСТ 2.723-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.*

### *Трансформаторы силовые и измерительные»*


Реактор. Обозначение устанавливается для схем электроснабжения




Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда - звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой




Трансформатор трехфазный трехобмоточный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда с регулированием под нагрузкой - треугольник - звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой




Трансформатор тока с одной вторичной обмоткой



Трансформатор тока с одним магнитопроводом и двумя вторичными обмотками



1  
 Трансформатор тока с двумя магнитопроводами и двумя вторичными обмотками.  
*Примечание.* При наличии нескольких магнитопроводов допускается магнитопроводы не изображать



3

Трансформатор напряжения измерительный



Трансформатор напряжения измерительный с двумя вторичными обмотками



*ГОСТ 2.727-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Разрядники предохранители»*

Разрядник. Общее обозначение



Предохранитель плавкий. Общее обозначение



Выключатель-предохранитель



Разъединитель-предохранитель



Выключатель-разъединитель (с плавким предохранителем)



*ГОСТ 2.729-68 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные»*

Прибор электроизмерительный:

а) показывающий



б) регистрирующий



в) интегрирующий (например, счетчик электрической энергии)



1

2

3

*Примечания:*

1. При необходимости изображения нестандартизованных электроизмерительных приборов следует использовать сочетания соответствующих основных обозначений, например, комбинированный прибор, показывающий и регистрирующий
2. Для указания назначения электроизмерительного прибора в его обозначение вписывают условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД, а также буквенные обозначения единиц измерения или измеряемых величин, которые помещают внутри графического обозначения электроизмерительного прибора:

- амперметр
- вольтметр
- вольтамперметр
- ваттметр
- варметр (измеритель активной мощности)
- омметр
- мегаомметр
- частотомер
- фазомер:
  - измеряющий сдвиг фаз
  - измеряющий коэффициент мощности
- счетчик ампер-часов
- счетчик ватт-часов
- счетчик вольт-ампер-часов реактивный

Счетчик ватт-часов, измеряющий энергию, передаваемую в одном направлении

Счетчик ватт-часов с регистрацией максимальной активной мощности

При изображении обмоток измерительных приборов разнесенным способом используют следующие обозначения:

- а) обмотка токовая
- б) обмотка напряжения

Обмотки в схемах измерительных приборов, отражающих их взаимное расположение в измерительном механизме, изображают следующим образом:

- а) обмотка токовая
- б) обмотка напряжения



A

V

VA

W

var

 $\Omega$ M $\Omega$ 


Hz

 $\varphi$ cos  $\varphi$ 

Ah

Wh

varh



1

2

3


Пример. Механизм измерительный:

- амперметра одно обмоточного
- вольтметра однообмоточного
- ваттметра однофазного




ГОСТ 2.747-68 «ЕСКД. Обозначения условные в графические схемах.  
Размеры условных графических обозначений»


Прибор измерительный



Предохранитель плавкий



Обмотки трансформатора



ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах.  
Устройства коммутационные и контактные соединения»

- Функция контактора
- Функция выключателя
- Функция разъединителя
- Функция выключателя разъединителя
- Автоматическое срабатывание (помещается на подвижных контакт-деталях)
- Самовозврат
- Дугогашение




Контакт выключателя



Контакт разъединителя




Контакт выключателя- разъединителя



1 2 3

*ГОСТ 2.768-90 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах.  
Источники электрохимические, электротермические и тепловые»*

Генератор с фотоэлектрическим преобразователем



*ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»*

Условные графические изображения электрооборудования открытых распределительных устройств:

Силовой трансформатор:

а) масляный с расширительным баком



б) масляный без расширительного бака



Масляный выключатель


а) напряжением 6-10 кВ



б) то же, 35 кВ



в) то же, 110-220 кВ



Разъединитель, отделитель напряжением 35, 110, 220 кВ



Короткозамыкатель, заземлитель напряжением 35, 110, 220 кВ



Автоматический быстродействующий выключатель



Бетонный реактор




Условные графические изображения электротехнических устройств и электроприемников:

Устройство электротехническое. Общее изображение




Устройство электрическое, в т.ч. с электродвигателем




Устройство с многодвигательным электроприводом




Устройство с генератором



Двигатель-генератор



Комплектное трансформаторное устройство с одним трансформатором



*Примечание.* Допускается трансформатор малой мощности изображать без прямоугольного контура








1	2	3
То же, с несколькими трансформаторами		
Установка комплектная конденсаторная		
Установка комплектная преобразовательная		
Батарея аккумуляторная		
Устройство электронагревательное. Общее изображение		
Условные графические изображения линий проводок и токопроводов:		
Линия проводки:		
а) общее изображение		Толщина 1мм
б) линия проводки с указанием сведений (о роде тока, напряжении, материале, способе прокладки, отметке и т. п.)		
в) линия проводки с указанием количества проводников		
Линия цепей управления		
Линия сети аварийного эвакуационного и охранного освещения		
Линия напряжением 36 В и ниже		
Линия заземления и зануления		
Заземлители		
Металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления, зануления		
Прокладка проводов и кабелей:		
открытая прокладка одного проводника		
открытая прокладка нескольких проводников		
открытая прокладка одного проводника под перекрытием		
открытая прокладка нескольких проводников под перекрытием		
прокладка на тросе и его концевое крепление		
проводка в лотке		
проводка в коробе		
проводка под плинтусом		
конец проводки кабеля		

























1  
 Вертикальная проводка:  
 проводка уходит на более высокую отметку или  
 приходит с более высокой отметки  
 проводка уходит на более низкую отметку или  
 приходит с более низкой отметки  
 проводка пересекает отметку, изображенную на  
 плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет  
 горизонтальных участков в пределах данного плана




















2  
 Проводка в трубах:  
 общее изображение  
 проводка в трубе, прокладываемой открыто  
 проводка в трубах, прокладываемых открыто  
 то же, при необходимости показа габаритов  
 группы труб  
 проводка в трубе, прокладываемой под  
 перекрытием площадкой, с указанием отметки  
 заложения  
 проводка в трубах, прокладываемых под  
 перекрытием  
 то же, при необходимости показа габаритов  
 группы труб  
 проводка в трубе, прокладываемой скрыто (в  
 бетоне, в грунте и т. п.), с указанием отметки  
 заложения  
 проводка в трубах, прокладываемых скрыто  
 то же, при необходимости показа габаритов  
 группы труб  
 проводка в трубе, прокладываемой от отметки  
 трассы вверх  
 то же, вниз  
 конец проводки в трубе  
 проводка в патрубке через стену  
 то же, сквозь перекрытие  
 разделительное уплотнение в трубах для  
 взрывоопасных помещений

3  
 проводка гибкая в металлорукаве, гибком вводе



1	2	3
Прокладка шин и шинопроводов:		
общее изображение		
шина, проложенная на изоляторах		Толщина 2,0 
пакет шин, проложенных на изоляторах		Толщина 1,0 
шины или шинопровод на стойках		
то же, на подвесах		
то же, на кронштейнах		
троллейная линия		
секционирование троллейной линии		
компенсатор шинный, троллейный		
Условные графические изображения коробок, щитков, шкафов, щитов и пультов:		
Коробка ответвительная		
Коробка вводная		
Коробка протяжная, ящик протяжной		
Коробка, ящик с зажимами		
Шкаф распределительный		
Щиток групповой рабочего освещения		
Щиток групповой аварийного освещения		
Щиток лабораторный		
Ящик с аппаратурой		
Ящик управления		
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления		
Шкаф, панель двустороннего обслуживания		











1	2	3
<p>Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания.</p> <p><i>Примечание.</i> Изображен щит, состоящий из четырех шкафов</p>		
<p>Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двустороннего обслуживания.</p> <p><i>Примечание.</i> Изображен щит, состоящий из пяти шкафов.</p>		
<p>Щит открытый.</p> <p><i>Примечание.</i> Изображен щит, состоящий из четырех шкафов</p>		
<p>Трансформатор понижающий малой мощности</p>		
<p>Условные графические изображения выключателей, переключателей и штепсельных розеток</p>		
<p>Выключатель. Общее изображение.</p>		
<p>Штепсельная розетка. Общее изображение.</p>		
<p>Условные графические изображения светильников и прожекторов</p>		
<p>Светильник с лампой накаливания, галогенной лампой накаливания</p>		
<p>Светильник с компактными люминесцентными лампами</p>		
<p>Светильник светодиодный, формы отличной от линейной</p>		
<p>Светильник с линейными люминесцентными лампами</p>		
<p><i>Примечание.</i> Допускается светильник с люминесцентными лампами изображать в масштабе чертежа</p>		
<p>Светильники с линейными люминесцентными лампами, установленные в линию</p>		
<p>Светильник линейный светодиодный</p>		
<p><i>Примечание.</i> Допускается светильник линейный светодиодный изображать в масштабе чертежа</p>		
<p>Светильники линейные светодиодные, установленные в линию</p>		
<p>Светильник с разрядной лампой высокого давления</p>		

1	2	3
Люстра		
Светильник-световод щелевой		
Прожектор. Общее изображение		
Группа прожекторов с направлением оптической оси в одну сторону		
Группа прожекторов с направлением оптической оси во все стороны		
Светофор сигнальный (на три лампы)		
Патрон ламповый:		
а) стенной		
б) подвесной		
в) потолочный		
Условные графические изображения аппаратов контроля управления		
Устройство пусковое для электродвигателей. Общее изображение		
Магнитный пускатель		
Автоматический выключатель		
Пост кнопочный:		
а) на одну кнопку		
б) на две кнопки		
в) на три кнопки		

1 2 3

*СТБ 2235-2011 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»*

Условные графические обозначения инженерных сетей

<p>Инженерные сети, прокладываемые в коммуникационных сооружениях:</p> <p>а) на эстакаде</p>	 <p>или</p>  <p>или</p>  <p>или</p>  <p>или</p> 	<p><math>2,0 \leq a \leq 3,0;</math> <math>3,0 \leq б \leq 6,0</math></p> <p><math>2,0 \leq a \leq 3,0;</math> <math>3,0 \leq б \leq 6,0</math></p> <p><math>2,0 \leq a \leq 3,0;</math> <math>1,5 \leq б \leq 2,0</math></p> <p><math>2,0 \leq a \leq 3,0;</math> <math>1,0 \leq б \leq 2,0</math></p> <p><math>2,0 \leq a \leq 3,0;</math> <math>1,0 \leq б \leq 2,0</math></p>
<p>Инженерные сети, прокладываемые в траншее</p> <p>Надземные инженерные сети:</p> <p>а) на высоких опорах</p> <p>б) на низких опорах</p> <p>в) на опорах по покрытию здания (сооружения)</p> <p>г) на опорах по стене здания (сооружения)</p>	    	<p><math>4,0 \leq a \leq 8,0;</math> <math>1,0 \leq б \leq 2,0</math></p> <p><math>1,5 \leq d \leq 3,0</math></p> <p><math>2,0 \leq a \leq 3,0</math></p> <p><math>2,0 \leq d \leq 3,0;</math> <math>\alpha = 45^\circ</math></p> <p><math>1,0 \leq a \leq 2,0;</math> <math>б = 1,0</math></p>

Буквенно-цифровые обозначения сетей (индексы)

Силовые и осветительные электрические сети  
общее обозначение

W0

Напряжением:

- до 1 кВ включительно
- свыше 1 до 35 кВ
- свыше 35 кВ

W1

W2

W3

Размеры изображений приведены для чертежей, выполненных в масштабе 1:100. При выполнении изображений в других масштабах, принимаемых по [ГОСТ 2.302](#), размеры изображений следует изменять пропорционально масштабу чертежа, при этом размер (диаметр или сторона) условного изображения электрооборудования должен быть не менее 1,5 мм.

Размеры изображения шкафов, щитов, пультов, ящиков, электротехнических устройств и электрооборудования открытых распределительных устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа. Размеры изображения шкафов, щитов, ящиков и т.п. допускается увеличивать для возможного изображения всех труб с проводкой, подходящих к ним.

Приведенные в настоящем изображения проводок и электрооборудования могут быть заменены общими изображениями. В этом случае на полке линии-выноски либо в разрыве линии, либо в контурах условного графического изображения приводят позиции по спецификации или буквенно-цифровые обозначения.

Допускается применять дополнительные условные изображения, не предусмотренные в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже или в общих данных по рабочим чертежам.

## ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

(ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах»)

Первая буква кода (обязательная)	Группа видов элементов	Примеры видов элементов	Двухбуквенный код
1	2	3	4
А	Устройство (общее обозначение)		
В	Преобразователи неэлектрических величин в электрические (кроме генераторов и источников питания) или наоборот аналоговые или многозарядные преобразователи или датчики для указания или измерения	Громкоговоритель	ВА
		Магнитострикционный элемент	ВВ
		Детектор ионизирующих излучений	ВД
		Сельсин-приемник	ВЕ
		Телефон (капсюль)	ВF
		Сельсин-датчик	ВС
		Тепловой датчик	ВК
		Фотоэлемент	ВL
		Микрофон	ВМ
		Датчик давления	ВР
		Пьезоэлемент	ВQ
		Датчик частоты вращения (тахогенератор)	ВR
		Звукосниматель	BS
Датчик скорости	BV		
С	Конденсаторы		
D	Схемы интегральные, микросборки	Схема интегральная аналоговая	DA
		Схема интегральная, цифровая, логический элемент	DD
		Устройства хранения информации	DS
		Устройство задержки	DT
E	Элементы разные	Нагревательный элемент	EK
		Лампа осветительная	EL
		Пиропатрон	ET
F	Разрядники, предохранители, устройства защитные	Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия	FA
		Дискретный элемент защиты по току инерционного действия	FP
		Предохранитель плавкий	FU
		Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник	FV

1	2	3	4
G	Генераторы, источники питания	Батарея	GB
H	Устройства индикационные и сигнальные	Прибор звуковой сигнализации	HA
		Индикатор символьный	HG
		Прибор световой сигнализации	HL
K	Реле, контакторы, пускатели	Реле токовое	KA
		Реле указательное	KH
		Реле электротепловое	KK
		Контактор, магнитный пускатель	KM
		Реле времени	KT
		Реле напряжения	KV
L	Катушки индуктивности, дроссели	Дроссель люминесцентного освещения	LL
M	Двигатели		
P	Приборы, измерительное оборудование  <i>Примечание.</i> Сочетание PE применять не допускается	Амперметр	PA
		Счетчик импульсов	PC
		Частотомер	PF
		Счетчик активной энергии	PI
		Счетчик реактивной энергии	PK
		Омметр	PR
		Регистрирующий прибор	PS
		Часы, измеритель времени действия	PT
		Вольтметр	PV
		Ваттметр	PW
Q	Выключатели и разъединители в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т. д.)	Выключатель	Q
		Выключатель автоматический	QF
		Короткозамыкатель	QK
		Отделитель	QR
		Разъединитель	QS
		Заземляющий нож	QSG
		Выключатель нагрузки	QW
R	Резисторы	Терморезистор	RK
		Потенциометр	RP
		Шунт измерительный	RS
		Варистор	RU
S	Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных  <i>Примечание.</i> Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей	Выключатель или переключатель	SA
		Выключатель кнопочный	SB
		Выключатель автоматический	SF
		Выключатели, срабатывающие от различных воздействий:	
		от уровня	SF
		от давления	SP
		от положения (путевой)	SQ
		от частоты вращения	SR
от температуры	SK		



1	2	3	4
T	Трансформаторы, автотрансформаторы	Трансформатор тока	TA
		Электромагнитный стабилизатор	TS
		Трансформатор напряжения	TV
U	Устройства связи. Преобразователи электрических величин в электрические	Модулятор	UB
		Демодулятор	UR
		Дискриминатор	UI
		Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель	UZ
V	Приборы электровакуумные и полупроводниковые	Диод, стабилитрон	VD
		Прибор электровакуумный	VF
		Транзистор	VT
		Тиристор	VS
W	Линии и элементы СВЧ. Антенны	Ответвитель	WE
		Короткозамыкатель	WK
		Вентиль	WS
		Трансформатор, неоднородность, фазовращатель	WT
		Аттенюатор	WU
		Антенна	WA
X	Соединения контактные	Токосъемник, контакт скользящий	XA
		Штырь	XP
		Гнездо	XS
		Соединение разборное	XT
		Соединитель высокочастотный	XW
Y	Устройства механические с электромагнитным приводом	Электромагнит	YA
		Тормоз с электромагнитным приводом	YB
		Муфта с электромагнитным приводом	YC
		Электромагнитный патрон или плита	YH
Z	Устройства оконечные фильтры. Ограничители	Ограничитель	ZL
		Фильтр кварцевый	ZQ

**МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ**

(СТБ 2255-2012 «СПДС. Основные требования к документации строительного проекта»)

Наименование основного комплекта чертежей	Марка	Примечание
Электроосвещение внутреннее	ЭО	—
Электроосвещение наружное	ЭН	—
Электрооборудование силовое	ЭМ	—
Электрохимическая защита	ЭХЗ	—
Автоматизация...	А...	Многоточие заменяют маркой соответствующего основного комплекта чертежей
Электроснабжение. Подстанции	ЭП	—
Линии электропередачи воздушные	ЭВ	—
Линии электропередачи кабельные	ЭК	—
Молниезащита и заземление	ЭГ	—
Сети тяговые	ЭТ	—

## ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

(ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления» с изменениями от 1 июля 2000г. (ИУС. - 1999. - N12); ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании произведений печати»; ГОСТ 7.82-2001 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.83-2001 «СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»)

Характеристика источника	Пример оформления
1	2
Один, два или три автора	Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.
	Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с.
	Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с.
Четыре и более авторов	Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с.
	Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
	Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. – 1071 с.
Коллективный автор	Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук ; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с.
	Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь; сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.
	Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
	Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с.

1	2
Многотомное издание	Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т.
	Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.
	Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т.
Отдельный том в многотомном издании	Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.
	Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.
	Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с.
Законы и законодательные материалы	Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
	Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с.
	О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с.
Инструкция	Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 23 с.
	Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с.
Учебно-методические материалы	Горбатов, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах: учеб. пособие / Н.А. Горбатов; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с.
	Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе психологов системы образования: учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 84 с.
	Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / И.Л. Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с.
	Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с.

1	2
Информационные издания	<p>Реклама на рубеже тысячелетий : ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с.</p> <p>Щадов, И.М. Технологическая-экономическая оценка экологизации угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. пром-сти).</p>
Каталог	<p>Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О.Р. Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 103 с.</p> <p>Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921–2003: каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с.</p>
Авторское свидетельство	<p>Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 C 13/00 / Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28.</p>
Патент	<p>Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174.</p>
Стандарт	<p>Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с.</p>
Нормативно-технические документы	<p>Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. Основные положения – Нацыянальная сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Парадак дэкларавання адпаведнасці прадукцыі. Асноўныя палажэнні: ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. – Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с.</p> <p>Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с.</p>
Электронные ресурсы	<p>Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва "Большая российская энциклопедия": в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис &amp; Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск.</p> <p>Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон., текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).</p>

1	2
Ресурсы удаленного доступа	<p>Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : <a href="http://www.pravo.by">http://www.pravo.by</a>. – Дата доступа: 25.01.2006.</p> <p>Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in the 21<sup>st</sup> century [Electronic resource] / ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access : <a href="http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html">http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html</a>. – Date of access : 14.09.2005.</p>

Репозиторий ВГУ